

Brf Lötbacken - Installera laddbox vid din parkeringsplats

Nu är förberedelser klara för att kunna Installera laddbox vid din parkeringsplats.

Om du vill installera,

- Kontakta först en auktoriserad firma för att få förslag och offert på en laddbox.
- Ladda ner hela detta dokument och skicka med offertförfrågan.
- Fyll i och skicka en [Ansökan ändring / renovering](#) tillsammans med offerten till styrelsen.
- Ansökan måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.

Du som medlem kan läsa på mer om installation på Elsäkerhetsverkets hemsida:

<https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-elbilsladdare/>

Information att skicka med offertförfrågan

Ladda ner hela detta dokument och skicka med offertförfrågan.

Brf Lötbacken, Eskilstuna har grävt ner kraftkabel 5G6 från varje bostad till varje parkeringsplats. Varje bostad har huvudsäkring 16A och ny elmätare. Karta på dragning är bifogad som sida 2.

Vid bostad

Kabel är inte ansluten till elcentral utan ligger förberedd i grunden under förrådet till varje bostad.

Kabel ska dras upp på tegelväggen och in i höjd vid elcentral.

Kabel ska skyddas med kabelskydd.

Lastbalansering ska installeras.

Separat jordfelsbrytare ska monteras om den inte redan är inbyggd i själva laddboxen.

Vid parkering

Kabelsling med rätt längd ligger i kabelbrunn eller i grunden under närmsta förråd enligt karta.

Kabel dras ut och dras på vägg vid de parkeringsplatser som är placerade mot husvägg. Kabel ska skyddas med kabelskydd.

Kabel dras ut ur stolpe vid de parkeringsplatser som har nedgrävd laddstolpe. Fäste mot stolpe (Meag fundament och 60mm rör) ska ingå.



Totalt
2046 meter kabel
5 st Kabelbrunn
34 st Fundament för laddstolpar

- Grävning
- Dragning på fasad / under grund el. dyl
- Befintlig dragning / dragning som kan göras utan grävning
- Fundament för laddstolpe
- Laddare placeras på fasad
- Kabelsling i grund under förråd
- Kabelsling i kabelbrunn

Engineered by / konstruerad av M.Olsson	Approved by / Godkänd av	Approved date / Godkänt datum	General Tolerance / Generell tolerans enl. -	Weight / Vikt -	Format size / Format A2	
Description / Titel Kabeldragning för elbilsaddning Brf Lötbacken			Revision / Revision Lötbacken 20230201	Sheet / Blad 1 (1)		

This document must not be copied, without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.